



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____
ССБК RU.ПБ21.Н.00064

№ ПС 004614

ЗАЯВИТЕЛЬ

наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век – Можайск».
Адрес: 143201, Московская обл., Можайский г.о., д. Ямская, Территория
завода ДорХан, д. 1, офис 9. ОГРН: 1185053024310. Телефон:
+74959332400. E-mail: info@doorhan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

наименование и местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век –
Можайск». Адрес: 143201, Московская обл., Можайский г.о., д. Ямская,
Территория завода ДорХан, д. 1. ОГРН: 1185053024310. Телефон:
+74959332400. E-mail: info@doorhan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
ответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТТЕСТ",
ОГРН 1175053006578 свидетельство о подтверждении
компетентности ОС по сертификации продукции № ССБК
RU.ПБ21 действительно до 07 августа 2020 г., адрес:143900,
Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, стр.1,
оф.606, тел/факс (495) 645-52-60. Эл. почта: gosttest17@mail.ru

код ОКПД2

25.11.23.119

код ТН ВЭД

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Сэндвич-панели DoorHan трехслойные с облицовкой из стали и
утеплителем из плит теплоизоляционных минераловатных,
выпускаемые по ТУ 25.11.23.119-001-32946836-2019.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012. Предел огнестойкости
и класс пожарной опасности согласно Приложению № 1,
ПС 002881.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний 49ГД-19 от 18.07.19 г. ИЛ
«ГОСТТЕСТ» свидетельство о подтверждении
компетентности на выполнение работ в области оценки
соответствия продукции № ССБК.RU.21ПБ21 до
07.08.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 25.11.23.119-001-32946836-2019;


Сертификат соответствия системы менеджмента ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.ТП.СМ.04290-19
от 14.05.2019 выдан «Научно-Технический Центр
«ТЕХНОПРОГРЕСС», регистрационный номер
РОСС.RU.3293.04ТХ00

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.07.2019 по 28.07.2024

Руководитель
(заместитель
руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

 Ерофеев А.Н.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

 Лебедев А.Е.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ21.Н.00064

№ ПС 002881

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Сэндвич-панели DoorНап стеновые трехслойные с облицовкой из стали и утеплителем из плит теплоизоляционных минераловатных: - при толщине 60 мм предел огнестойкости EI 60; - при толщине 80 мм предел огнестойкости EI 90; - при толщине 100 мм предел огнестойкости EI 120; - при толщине 120 мм предел огнестойкости EI 150; - при толщине 150 мм, 180 мм, 200 мм и 250 мм предел огнестойкости EI 180. Класс пожарной опасности K0 (60).	ТУ 25.11.23.119-001-32946836-2019
25.11.23.119	Сэндвич-панели DoorНап кровельные трехслойные с облицовкой из стали и утеплителем из плит теплоизоляционных минераловатных: - при толщине 100 мм и 120 мм предел огнестойкости REI 45 при нагрузке 320 кг/м ² ; - при толщине 150 мм, 180 мм, 200 мм и 250 мм предел огнестойкости REI 60 при нагрузке 320 кг/м ² . Класс пожарной опасности K0 (45).	ТУ 25.11.23.119-001-32946836-2019

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.Н. Ерофеев

А.Е. Лебедев

